Продуктов фиш

Производител		DAIKIN
Външно тяло		RXM50A5V1B
Вътрешно тяло		FVXM50B2V1B
Ниво на звуковата мощност на открито (dB)	dB(A)	62.0
Шумово ниво в помещение	dB(A)	61.0
Хладилният агент (GWP)		R-32 (675)
Режим на охлаждане		
SEER		7.30
Клас на енергийна ефективност		A++
Годишно потребление на електроенергия*	kWh/a	240
Проектен товар Pdesignc	kW	5.00
Режим на отопление: Средни климатични условия Разчетна температура = -10°C		
SCOP		4.31
Клас на енергийна ефективност		A+
Годишно потребление на електроенергия*	kWh/a	1330
Проектен товар Pdesignh при -10°C	kW	4.10
Необходима резервна отоплителна мощност при -10°C	kW	0.54
Обявена мощност при -10°C	kW	3.56
Режим на отопление: Топли климатични условия Разчетна температура = 2°C		
SCOP		4.85
Клас на енергийна ефективност		A++
Годишно потребление на електроенергия*	kWh/a	638
Проектен товар Pdesignh при 2°C	kW	2.21
Необходима резервна отоплителна мощност при 2°C	kW	0
Обявена мощност при 2°C	kW	2.21
Режим на отопление: Студени климатични условия Разчетна температура = -22°C		
SCOP		
Клас на енергийна ефективност		
Годишно потребление на електроенергия*	kWh/a	
Проектен товар Pdesignh при -22°C	kW	
Необходима резервна отоплителна мощност при -22°C	kW	
Обявена мощност при -22°C	kW	

Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP, ако изтече в атмосферата. Този уред съдържа хладилен флуид с GWP, равен на 675. Това означава, че ако 1 kg от този хладилен флуид изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-голямо от това на 1 kg CO2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да се намесвате в кръга на хладилния агент или да разглобявате продукта и винаги се обръщайте към специалист.

* Потребление на енергия (kWh) годишно въз основа на резултати от стандартни изпитвания. Действителното потребление на енергия зависи от начина на използване на уреда и от мястото, където е разположен.
Регламент за енергийното етикетиране (ЕС) 626/2011
Регламент за екопроектиране (ЕС) 206/2012